

LOT DE SONDES DE TEMPERATURE PT100 CLASSE 1/3DIN APPAIREES (SONDES COP) AVEC RACCORD COULISSANT

- **Sonde** : type SPD10S, PT100 3 fils classe 1/3 DIN NF EN 60751, simple enroulement

- **Montage** : fils isolés PFA (Pt100), élément sensible isolé et encapsulé par élément inerte (magnésie) donc aucun vide d'air dans le tube pour éviter tout risque de condensation, fermeture du plongeur avec bouchon de silicone afin d'éviter aux fils de sortir lors du montage d'un transmetteur 4/20mA)

- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø10mm, longueur 200 ou 300mm dont rétreint martelé inox 316L Ø7.9mm longueur 30mm

- **Tête de raccordement** : mini DAN époxy couleur blanche avec fermeture par clip type grenouillère, sortie presse étoupe

- **Température d'utilisation** : -50...450°C

- **Livré avec** :

- certificat d'appairage à 0°C

- 2 raccords coulissant en acier inox 316L Ø10mm, mâle G1/2" cylindrique, bague PFA, pression max : 15 bar

- 2 transmetteurs 4/20mA isolé galvaniquement
1.5kVca / 50Vca

Echelle à préciser à la commande :

- 2 certificats d'étalonnages 2 points de température
Points à préciser à la commande

Préconisation : Mise en place d'un doigt de gant supplémentaire installé à proximité de la sonde pour l'étalonnage annuel, à remplir de graisse thermique pour éviter que le givre et la glace prennent place

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



Longueur
utile

Réf. ECMSPD10S **TTI-1/3PE-1012GAPP**

Lot de 2 sondes

200 mm	200
300 mm	300

Longueur
utile

Réf. ECMSPD10S **TTI-1/3PE-1012GAPLOT3**

Lot de 3 sondes

200 mm	200
300 mm	300

Accessoire optionnel

***ECMPM12**

Raccord électrique
M12 x4 pôles



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

