

## DETECTEUR DE FUITE D'EAU AU SOL SUR ZONE LOCALISÉE OU ZONE ÉTENDUE



SOYWD-AMX



SOYWD-PS



SOYWD-AMX



SOYWD-CS

- **Captur** : fuite d'eau localisé WD-PS ou sur zone étendue WD-CS avec module d'alimentation WD-AMX

- **Application** : contrôle et détection de fuite d'eau à un point localisé via deux électrodes sur un boîtier ou avec plusieurs électrodes sur un câble de longueur prédéfinis. Chaque capteur doit être associé à un module d'alimentation qui indiquera la fuite

- **Matériaux en contact avec le fluide** :

- WD-PS : boîtier ABS 58 x 58 x 31mm, avec 2 électrodes en acier inoxydable, câble PVC longueur 2 mètres
- WD-CS : paire torsadée PVC avec éléments de détection en acier inoxydable (lg à définir), câble PVC lg 3 mètres

- **Température de fonctionnement** : 0...+40°C

- **Température process** : - 40...+80°C

- **Module de d'alimentation WD-AMX** : 72 x 64 x 55mm montage rail DIN

- **Signal de sortie** : relais SPDT 12A 250Vca avec alarme sonore 85dB et indation d'état LED

- **Alimentation** : 230 Vca ou 24 Vcc/ca

- **Spécification selon fiche technique** : SOYWDAMX, SOYWDXS

*Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter*

Réf.	Module d'alimentation		SOY	Détecteur de fuite d'eau	
	24 Vcc/ca	WD-AMX-1	à un point localisé		WD-PS
	230 Vca	WD-AMX-2		à câble de 2 mètres	WD-CS-2M
				à câble de 5 mètres	WD-CS-5M
				à câble de 10 mètres	WD-CS-10M
				à câble de 15 mètres	WD-CS-15M
				à câble de 20 mètres	WD-CS-20M
				à câble de 25 mètres	WD-CS-25M



## NOS AGENCES :

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patis  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

