

DETECTEUR DE FUITE D'EAU AU SOL SUR ZONE LOCALISÉE OU ZONE ÉTENDUE



SOYWD-AMX



SOYWD-PS



SOYWD-AMX



SOYWD-CS

- **Capteur** : fuite d'eau localisé WD-PS ou sur zone étendue WD-CS avec module d'alimentation WD-AMX

- **Application** : contrôle et détection de fuite d'eau à un point localisé via deux électrodes sur un boîtier ou avec plusieurs électrodes sur un câble de longueur prédéfinis. Chaque capteur doit être associé à un module d'alimentation qui indiquera la fuite

- **Matériaux en contact avec le fluide** :

- WD-PS : boîtier ABS 58 x 58 x 31mm, avec 2 électrodes en acier inoxydable, câble PVC longueur 2 mètres
- WD-CS : paire torsadée PVC avec éléments de détection en acier inoxydable (lg à définir), câble PVC lg 3 mètres

- **Température de fonctionnement** : 0...+40°C

- **Température process** : - 40...+80°C

- **Module de d'alimentation WD-AMX** : 72 x 64 x 55mm montage rail DIN

- **Signal de sortie** : relais SPDT 12A 250Vca avec alarme sonore 85dB et indation d'état LED

- **Alimentation** : 230 Vca ou 24 Vcc/ca

- **Spécification selon fiche technique** : SOYWDAMX, SOYWDXS

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SOY	Module d'alimentation
	24 Vcc/ca	WD-AMX-1
	230 Vca	WD-AMX-2

SOY	Détecteur de fuite d'eau
à un point localisé	WD-PS
à câble de 2 mètres	WD-CS-2M
à câble de 5 mètres	WD-CS-5M
à câble de 10 mètres	WD-CS-10M
à câble de 15 mètres	WD-CS-15M
à câble de 20 mètres	WD-CS-20M
à câble de 25 mètres	WD-CS-25M



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

